



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.ГБ05.В.00571

Серия RU № 0111875

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

НАНИО "Центр по сертификации взрывозащищенного и рудничного электрооборудования". 115230, Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 4, комната № 9 (юридический); РФ, 140004, Московская обл., г. Люберцы, ВУГИ, ОАО "Завод "ЭКОМАШ" (фактический), тел./факс: +7 (495) 554-2494, E-mail: zalogin@ccve.ru. Аттестат (рег. № РОСС RU.0001.11ГБ05) выдан 09.08.2011 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Приказ об аккредитации Федеральной службы по аккредитации № 2860 от 13.08.2012

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество Научно-производственная компания «Эталон», РФ, 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 6-я Заводская, 25. ОГРН: 1026101941282. Телефон: (8639) 27-79-39; факс: (8639) 27-79-60. E-mail: etalon@volgodonsk.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество Научно-производственная компания «Эталон», РФ, 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 6-я Заводская, 25.

## ПРОДУКЦИЯ

Термопреобразователи с унифицированными выходными сигналами ТСПУ(ТСМУ)-1088Ex, ТСПУ-1287Ex, ТСПУ(ТСМУ)-1288Ex, ТСПУ(ТСМУ)-2288Ex, КТХАУ(КТХКУ)-0102Ex, ТХАУ-1387Ex, ТХАУ(ТХКУ)-2088Ex, ТХАУ(ТХКУ)-2088KEx, ТХАУ(ТХКУ)-2388Ex, ТХАУ(ТХКУ)-2388KEx, ТХКУ-2888Ex, ТПШУ-0679Ex, ТПРУ-0679Ex, ТХАУ(ТХКУ)-9518 Ex, ТХАУ(ТХКУ)-1087, ТСПУ(ТСМУ)-1187 (ТУ 4211-066-12150638-2013) с маркировкой взрывозащиты согласно приложению (см. приложение, бланк № 0077161). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 9025 90 000 9

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»; ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования; ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка»; ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь I.

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 182.2014-Т от 06.05.2014 ИЛ ЦСВЭ (рег. № РОСС RU.0001.21ГБ04, срок действия с 05.08.2011 по 21.10.2014); Акта о результатах анализа состояния производства № 46-А/13 от 15.05.2013 ОС ЦСВЭ (рег. № РОСС RU.0001.11ГБ05, срок действия с 09.08.2011 по 28.07.2015).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации Iс.

Сертификат действителен с приложением на 1-ом листе.  
Инспекционный контроль – 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.05.2014 ПО 28.05.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

А.С. Залогин  
(инициалы, фамилия)Ю.В. Коворов  
(инициалы, фамилия)